

序号	
1	
2	
3	
4	

三分公司宁古房建1标段三水设

材料名称及规格	单位	数量	备注
1. 配电箱 (S-2A, 3A, 220V)	台	1	备采购明细及相关材料
2. 配电箱 (S-2A, 3A, 220V)	台	1	2087.89
3. 配电箱 (S-2A, 3A, 220V)	台	1	16057.70
4. 配电箱 (S-2A, 3A, 220V)	台	1	28254.96
5. 配电箱 (S-2A, 3A, 220V)	台	1	30992.70

5	变频给水设备	设备名称:变频供水设备 (含控制柜) 附件名称、规格、数量:3台泵,2用1备,配套1台稳压罐容积18L和成套辅件 水泵主要技术参数: Q=26m³/h,H=0.3MPa,N=4.4KW 减震装置形式:橡胶隔振器	套	2	30992.70	上海凯泉、 上海沪泉、 江苏阿兰贝	质量要求符合图纸规范,按《建筑给排水设计标准》GB50016-2024、《消防给水及消防栓系统技术要求》GB50974-2014 的标准要求执行。	设备为整套设备,单价包括设备原价、安装费、运输、吊装、调试、验收、检验水质合格等费用。
6	地埋式消防一体化设备	有效容积180立方米,水池壁厚满足国家有关消防水池的要求: 消防栓泵:Q=25L/S, H=40m, N=15kW, 2台, 1用1备;稳压:Q=1L/S, H=50m, N=15KW, 2台, 1用1备;排污:Q=40m/h, H=15m, N=4kW, 2台, 1用1备;设置取水口供火灾时消防车取水	套	1	300796.46			
7	地埋式消防水箱	有效容积108立方米,行标配置厚度:【底板:混凝土地板;侧板厚度:3.4mm;顶板厚度:3.0mm;泵房:3.0mm(带水位显示机制)】	套	5	164070.80			
8	地埋式消防一体化设备	有效容积540立方米,消防箱泵一体化设备 消防栓合用泵流量35L/s,扬程55m,喷淋泵流量72L/s,扬程70m,水池壁厚满足国家有关消防水池的要求: 设备内设室内外消防栓系统合用水泵2台, Q=40L/s, H=0.50MPa, 1用1备, 互为备用; 自喷系统消防水泵2台, Q=68L/s, H=0.70MPa, 1用1备, 互为备用。	套	3	47168.14			

9	消防水箱	不锈钢消防虫网罩 型号、规格 材质厚度1.5mm	消防水箱 2.1 立方(含旋流防止器 2 个,液位计等附件) 规格:生活水箱 4×3×2m 要求:箱底 2.5mm,箱壁 2mm,箱顶	套	3	29979.38		
10	地埋式消防水箱	有效容积 混凝土池 3.0mm:泵	160 立方米,行标配置厚度:【底板:板:侧板厚度:3.4mm;顶板厚度:房:3.0mm(带水位显示机制)】	套	1	194569.73		质量要求符合《建筑给水排水设计标准》GB50016-2021、《建筑给水及排水工程》GB50974-2014 的要求执行。
11	水处理设备	型号:地埋式 (处理量 Q=	式生物污水处理站(含调节池) 20m³/d,含提升泵) 一级 A 标准排放	套	7	122141.59	上海凯泉、上海沪泉、江苏阿兰贝	
12	水处理设备	型号:地埋式 (处理量 Q=	式生物污水处理站(含调节池) 15m³/h,含提升泵) 一级 A 标准排放	套	3	422856.20		